



DIRECTOR DE OROMAPAS

INFORME MENSUAL

DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023	
LENEA DE ACCION	REPARACION DE FUGAS DE TUBERIA Y MANGUERAS DE AGUA POTABLE
FECHA	DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
REPARACION DE FUGA EN MANGUERA, CANCELACION, INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA.	
02-08-2023	Reparación de fuga de agua en manguera por calle: Aguascalientes, cambio de conector y abrazadera y manguera en dos fugas. Reparación de fuga de agua en manguera por calle: Carlos pacheco en el domicilio de la señora: María Elena Nolasco
03-08-2023	Reparación de fuga de agua en manguera por calle: Rivas palacios
08-08-2023	Reparación de fuga de agua en manguera por calle: Zaragoza en el domicilio del señor Jesús Bizarrón.
10-08-2023	Reparación de fuga de agua en manguera por calle: Nicolás Bravo #331 en el domicilio del Señor Lamberto Arroyo.
11-08-2023	Reparación de fuga de agua en manguera por calle: Aldama frente al domicilio de la Señora: Miriam ortega. Reparación de fuga de agua en manguera por calle: Dr. Martínez en el barrio arriba.
15-08-2023	Reparación de fuga de agua en manguera por calle: Zaragoza en el domicilio del Señor Jesús Bizarrón.
16-08-2023	Reparación de fuga de agua en manguera por calle: Zaragoza pasando el río.



DIRECTOR DE OROMAPAS

17-08-2023	Reparación de fuga de agua en manguera por calle: Miguel Negrete
18-08-2023	Cancelación de toma de agua en el domicilio del señor Pablo Bizarrón
29-08-2023	Reparación de dos fugas de agua en manguera por calle: Aguascalientes colonia Buenos Aires.
30-08-2023	Reparación de fuga de agua en manguera por calle: Altamirano
31-08-2023	Reparación de fuga de agua en manguera por calle: Aldama en el domicilio el Señor Jorge Mora.
	Reparación de fuga de agua en manguera por calle: Manuel Doblado # 17 en el domicilio del Señor Ramón López.
	Reparación de fuga de agua en manguera por calle: Santos Degollado # 91
	Reparación de fuga de agua en manguera por calle: Constitución #9
	Reparación de fuga de agua por calle: Zaragoza #20 en domicilio del Señor Lorenzo Arias.
	Reparación de fuga de agua en manguera por calle: Guerrero esq. con Miguel Negrete.
	Reparación de fuga de agua en manguera por calle: Nicolás Regules.
11-08-2023	SE SOPLETA TOMA DE AGUA EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS:
23-08- 2023	Se sopleteó en línea principal en el domicilio del Señor Raúl Rodríguez.
24-08-2023	Se sopleteó en línea principal por calle Manuel Doblado en el domicilio de la Señora Georgina Delgado.
	Se sopleteó en línea principal en el domicilio del señor Antonio Iñiguez.
	Se sopleteó en línea principal el domicilio del señor Juan Delgado por calle: Guadalupe Victoria # 55
	INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA:



DIRECTOR DE OROMAPAS

LINEA DE ACCION	REVISION DE LAS CONDICIONES DE DRENAJE PUBLICO
FECHA	Descripción del Trabajo DRENAJE
05-08-2023	Se destapó drenaje por calle: Manuel Altamirano esquina con Mateo Castellón.
15-08-2023	Acudimos a la comunidad de Milpillas para destapar drenaje por calle: Río San pedro y Gardenias
23-08-2023	#18 pero no se pudo destapar por motivo de no encontrar los pozos de visita están aterrados.
24-08-2023	Se destapó drenaje en línea principal por calle: Sinaloa # 36 domicilio del señor Juan Becerra.
25-08-2023	Se destapo drenaje en línea principal por calle: Cuauhtémoc esquina con Miguel Negrete
31-08-2023	acompañados por la presidenta Isabel Coronado Rodríguez.
	Ubicación de drenaje por calle: Nicolás Bravo
	Se destapo drenaje por calle: Matamoros esquina con 30 de julio.



DIRECTOR DE OROMAPAS

LINEAS DE ACCION	ABASTECER DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR EL AGUA DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.
FECHA	Descripción del Trabajo
03-08-2023	Cloración en la comunidad de Puerta del Río, Bomba del EGO, Bomba Escobedo, Caja de agua de Chávez en la cabecera municipal.
07-08-2023	Se realizó cloración en las comunidades siguientes: Milpillás, Guasimas , Tequilita ,Cerro Pelón Amado Nervo, Cuastecomate.
10-08-2023	Cloración en Caja de Chávez.
14-08-2023	Cloración en las comunidades de: Puerta del Río, Guasimas y Milpillás.
16-08-2023	Cloración en la comunidad de Puerta del Río.
	Se monitoreo cloración en comunidad de Guasimas.
21-08-2023	Se realizó cloración en la Bomba del EGO, Bomba Escobedo y caja de Chávez.
22-08-2023	Cloración en las siguientes comunidades: Amado Nervo , Cuastecomate, Puerta del Río, Guasimas.
23-08-2023	Cloración en la comunidad de Milpillás.
25-08-2023	Cloración en Caja de Chávez.
28-08-2023	Cloración en las comunidades de: Milpillás, Guasimas, Amado Nervo,Cuastecomate,Tequilita,Cerro Pelón y Puerta del Río cloración con pastillas.
30-08-2023	Cloración en las comunidades de: Milpillás, Guasimas y Puerta del Río con pastillas.



DIRECTOR DE OROMAPAS

	OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE MES
08-08-2023	<p>Limpieza del cárcamo de las Lagunas de oxidación Se fumigo para la maleza en el cárcamo y las lagunas de oxidación Se fumigo para la maleza en Bomba Escobedo.</p>
09-08-2023	<p>Se fumigo para la maleza en Bomba del Ego, caja de agua corral de toros y caja de agua de Chávez en cabecera municipal.</p>
14-08-2023	<p>Se realizó visita al domicilio de la Señora Angélica Rivera Topete Por motivo de que no le caía agua y nos percatamos que se conectaron a su toma.</p>
15-08-2023	<p>Se le pidió ayuda a la dirección de obras públicas para que mandara la maquina al desarenador para evitar taponamiento.</p>
16-08-2023	<p>Se apoyó a dirección de obras públicas en el levantamiento de tubería de agua y drenaje para ver las condiciones en que se encuentra, para la obra programada para las calles: Zaragoza, Guerrero, González Ortega, Allende, y Melchor Ocampo en la cabecera municipal.</p>
18-08-2023	<p>Se asesora a personas para conexión de drenaje en el Domicilio calle: Cuauhtémoc a un costado de la iglesia.</p>
21-08-2023	<p>Se pintó la puerta de la Bomba Escobedo, se cambió abrazadera del equipo de bombeo.</p>
30-08-2023	<p>Acude a nuestra cabecera municipal el Técnico para reparar el arrancador de la Bomba Escobedo.</p>

REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN MANGUERA



CLORACION CON HIPOCLORITO DE SODIO Y CON PASTILLAS



MONITOREO DE CLORACION



SOPLETEO EN LINEA PRINCIPAL



LIMPIEZA DEL CARCAMO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION



DESTAPONAMIENTO DE DRENAJE



MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ABRAZADERA EN EQUIPO DE BOMBEO Y PUERTA EN BOMBA ESCOBEDO



REPARACION DE ARRACADOR EN BOMBA ESCOBEDO





DIRECTOR DE OROMAPAS