



DIRECTOR DE OROMAPAS

INFORME MENSUAL

DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023	
LINEA DE ACCION	REPARACION DE FUGAS DE TUBERIA Y MANGUERAS DE AGUA POTABLE
FECHA	DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
	REPARACION DE FUGA EN MANGUERA, CANCELACION, INSTALACIÒN DE TOMAS DE AGUA.
01-12-2023	Reparaciòn de fuga de agua en manguera por calle: Jos Ceballos en el domicilio de Olga Lpez.
06-12-2023	Reparaciòn de fuga de agua en manguera por calle: Ramn Corona hacia el rio. Reparaciòn de 2 fugas de agua en manguera y cambio de abrazaderas y conector por calle: Zaragoza.
13-12-2023	Reparaciòn de 2 fugas de agua en manguera por calle: calzada del panten
14-12-2023	Reparaciòn de fuga de agua en manguera por calle: Rivas Palacios. Reparaciòn de fuga de agua en manguera por calle: Leandro valle # 34 con el Seor Daniel Rentera.
15-12-2023	Reparaciòn de 2 fugas de agua en manguera por calle: Hidalgo con la seora Mara Flores Reparaciòn en fuga de agua en manguera por calle: Jos Ceballos en el domicilio del seor Jorge Lpez Plascencia. Reparaciòn de fuga de agua por calle: Guadalupe Victoria. Reparaciòn de fuga de agua en manguera por calle: Guadalupe Victoria en el domicilio del seor Gerardo Bueno.



DIRECTOR DE OROMAPAS

20-12-2023	Reparación de fuga de agua en manguera por calle: Guadalupe Victoria en el domicilio del señor Raúl Flores
21-12-2023	Reinstalación de toma de agua por calle. Nicolás Bravo en el domicilio del señor Jaime Lepe. Reparación de fuga de agua en empedrado ahogado, cambio de mancuerna y un pedazo de manguera en calle: Calzada del Panteón en el domicilio del Rastro Municipal.
22-12-2023	Reparación de fuga de agua en manguera en calle: Leandro valle esquina con Javier Mina.
27 -12-2023	Reparación de fuga de agua en manguera por calle: Javier Mina # 5 domicilio de Raquel Ibarra. Reparación de fuga de agua en manguera en calle: Constitución esquina con Hidalgo toma cancelada en cabecera municipal.
04-12-2023	SE SOPLETA TOMA DE AGUA EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS: Se sopleteó en línea principal en el domicilio del señor Adrián Chávez.
28-12-2023	Se sopleteó en línea principal en el domicilio del señor Francisco Batista en prolongación matamoros.
	INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA:
19-12-2023	Instalación de toma de agua por calle: Evelia Gómez en el domicilio de Eduardo Rivera.



DIRECTOR DE OROMAPAS

LINEA DE ACCION	REVISION DE LAS CONDICIONES DE DRENAJE PUBLICO
FECHA	Descripción del Trabajo DRENAJE
11-12-2023	Desazolve de drenaje con el vactor en la Cabecera Municipal en las siguientes calles: prolongación Nicolás Regules 3 pozos de visita Por calle: Altamirano 3 pozos de visita. Por calle: Santos Degollado 3 pozos de visita Por calle: Leandro VALLE 1 Pozo de visita. Por calle: Prolongación Mateo Castellón 1 pozo de visita Por calle: V. Carranza esquina con Ramón Corona 2 pozos de visita.
18-12-2023	Destaponamiento de drenaje por calle: Guerrero en el domicilio de Karla Cárdenas
27-12-2023	Destaponamiento de drenaje en línea Principal en domicilio calle: Morelos en la comunidad de Tequilita.
29-12-2023	Se destapo drenaje en el domicilio del señor Antonio López. Por calle: Hidalgo #112.



DIRECTOR DE OROMAPAS

LINEA DE ACCION	ABASTECER DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR EL AGUA DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.
FECHA	Descripción del Trabajo
04-12-2023	Se realizó cloración en la cabecera municipal en la bomba Escobedo, bomba Ego y Caja de agua de Chávez.
11-12-2023	Cloración en las comunidades de Guasimas y Puerta del rio con pastillas.
12-12-2023	Cloración en la comunidad de Puerta del rio con pastillas.
13-12-2023	Cloración en bomba Escobedo y caja de agua de Chávez en Cabecera Municipal.
14-12-2023	Cloración en las comunidades de Guasimas y Milpilllas.
18-12-2023	Cloracion en las comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Cerro pelón, Tequilita.
19-12-2023	Cloración en la comunidad de Puerta del rio con pastillas.
21-12-2023	Cloración en las comunidades de: Guasimas, Puerta del rio con pastillas, Milpilllas y cabecera municipal.
22-12-2023	Cloración en las comunidades de Amado, Cuastecomate y Tequilita.
26-12-2023	Cloración en la comunidad de Puerta del rio con pastillas.
29-12-2023	Cloración en la cabecera municipal en. La bomba Escobedo y bomba del Ego.
	Cloración en las comunidades de: Guasimas, Milpilllas, Amado Nervo, Tequilita, Cerro Pelón, Cuastecomate y Puerta del rio con pastillas.
	Cloración en la caja de agua de Chávez en la Cabecera Municipal.
	Cloración en la comunidad de Puerta del rio con pastillas.



DIRECTOR DE OROMAPAS

	OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE MES
01-12-2023	Se realizó visita a la comunidad de Cuastecomate para realizar reparación de tubería de drenaje en línea principal de 8 "
05-12-2023	Se realizó visita a la comunidad de Cuastecomate para destapar drenaje en línea principal en pozo de visita, no se pudo destapar por exceso de arena.
06-12-2023	Se realizó visita a la comunidad de Amado Nervo para desazolvar tubería de agua de 2" no se pudo realizar dicha actividad porque se desconoce si el tubo está quebrado o doblado se metió 52 metros de manguera y no se solucionó el problema quedando que se regresará posteriormente.
15 -12-2023	Se apoyó con la ubicación para la instalación del drenaje en la chilera. Empedrado de bache de reparación de fuga por calle: Aldama con Alejandro Delgado García.
19-12-2023	Se rellenó pozo de fuga de agua en la bomba Escobedo.
22-12-2023	Se apoyó en el hospital en la purga de la bomba porque no caía agua. Se revisó zona afectada por falta de servicio de agua en el Boulevard Terebintos.
25-12-2023	Se prendieron bombas para llevar el servicio de agua a la población Sanpedrense
27-12-2023	Se realizó visita a la comunidad de Amado Nervo para reparar línea de agua tubería de 4" y 2 coples rumbo a la captación.
29-12-2023	Se acudió a la comunidad de Amado Nervo para realizar reparación de tubería de 4" pulgadas en línea principal de drenaje y se colocaron 4 coples.
30-12-2023	Cambio de manguera por calle: Morelos esquina con Cuauhtémoc.

REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN MANGUERA



CLORACION CON HIPOCLORITO DE SODIO Y CON PASTILLAS



MONITOREO DE CLORACION



SOPLETEO EN LINEA PRINCIPAL



DESAZOLVE CON EL VACTOR EN LA CABECERA MUNICIPAL



UBICACIÓN PARA LA INSTALACION DE DRENAJE EN LA CHILERA



REPARACION DE TUBERIA DE 4" EN LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO





DIRECTOR DE OROMAPAS