



DIRECCION DE OROMAPAS



INFORME MENSUAL

DE ACTIVIDADES



DIRECCION DE OROMAPAS



ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	
REPARACION DE FUGAS DE TUBERIA Y MANGUERAS DE AGUA POTABLE	
FECHA	DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
	REPARACION DE FUGA EN MANGUERA, CANCELACION, INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA.
07-02-2024	Reparación de fuga de agua por calle: Altamirano #63
08-02-2024	Reparación de fuga de agua en manguera por calle Manuel Doblado esquina con Hidalgo.
12-02-2024	Reparación de fuga de agua en calle: Hidalgo Domicilio de la señora Celia Murillo Delgado.
14-02-2024	Reparación de fuga de agua en Bomba Escobedo
15-02-2024	Reparación de fuga de agua por calle: Carlos Montoya.
21-02-2024	Reparación de fuga de agua, cambio de abrazadera y conector por calle Javier Mina.
22-02-2024	Reparación en fuga de agua, cambio de manguera conector y abrazadera por calle: Nicolás Bravo en domicilio del Señor Lamberto Arroyo.
27-02-2024	Reparación de fuga de agua en manguera por calle: Venustiano Carranza.



DIRECCION DE OROMAPAS



22-02-2024	SE SOPLETA TOMA DE AGUA EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS: Se sopleteó línea principal en el domicilio del señor Rene López por calle Altamirano.
	INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA:
01-02-2024	Se instaló toma de agua por calle: Mateo Castellón en el domicilio del Señor Lalo Murillo.
13-02-2024	Se instaló toma de agua en el domicilio del señor Jesús Aguilar por calle: Sánchez Ochoa
20-02-2024	Se instaló toma de agua, se puso manguera, conector y abrazadera en el domicilio de la Señora Virginia Rosales Teodoro, por calle: Nicolás Bravo.
21-02-2024	Se instaló toma de agua por calle 30 de julio en el domicilio de la Señora María Guadalupe Mora.
22-02-2024	Se instaló toma de agua por calle: Carlos Montoya en el domicilio de Edgar Iván Mora .

LINEA DE ACCION	REVISION DE LAS CONDICIONES DE DRENAJE PUBLICO
FECHA	Descripción del Trabajo DRENAJE
08-02-2024	Destaponamiento de drenaje en línea principal en el domicilio de la Sra. Coy Delgado por calle: González Ortega



DIRECCION DE OROMAPAS



--	--


LINEA DE ACCION	ABASTECER DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR EL AGUA DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.
FECHA	Descripción del Trabajo
06-02-2024	Se realizó cloración en la cabecera Municipal bomba Escobedo.
06-02-2024	Se realizó cloración en las comunidades de: Guasimas, Amado Nervo, Tequilita, Cerro Pelón, Cuastecomate monitoreo de cloración y puerta del rio cloración con pastillas.
07-02-2024	Se realizó cloración en caja de agua de Chávez Cloración en Milpilllas.
12-02-2024	Se realizó cloración en las comunidades de: Guasimas, Puerta del rio con pastillas.
13-02-2024	Se realizó cloración en la comunidad de Puerta del rio con pastillas.
19-02-2024	Cloración en la Cabecera Municipal en Caja de agua de Chávez Se realizó cloración en las comunidades de: Guasimas, Amado Nervo, Cuastecomate y Puerto del rio con pastillas.
21-02-2024	Monitoreo de cloración en las comunidades de: Tequilita y Cerro Pelón Cloración en bomba Escobedo.
23-02-2024	Cloración en la comunidad de puerta del rio con pastillas. Cloración en bomba Escobedo en la cabecera municipal.
26-02-2024	Cloración en bomba Escobedo. Cloración en las comunidades de Milpilllas, Amado Nervo, Cuastecomate ,Tequilita, Cerro pelón y puerta del rio cloración con pastillas.



DIRECCION DE OROMAPAS



	OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE MES
01-02-2024	Se realizó visita a la comunidad de Milpillas para reparar tubería de 3".
07-02-2024	Vino el técnico Antonio García para sacar la bomba de la comunidad de Cerro Pelón empezó a las 12:00 p.m.
08-02-2024	Se realizó visita a la comunidad de Cerro Pelón para acompañar al técnico Antonio para la aplicación de piedra alumbre ala pozo de la bomba de Cerro Pelón, para clorar el agua y ver bien con la cámara.
09-02-2024	Se realizó visita a la comunidad de Cerro Pelón ya que se metió la cámara de video para ver que tanto esta tapado.
10-02-2024	Se llevaron tres pipas de agua a la comunidad de Cerro Pelón, se pusieron en el tanque para ser distribuidas a toda la comunidad.
12-02-2024	Reparación de fuga de cloro en el clorador de la comunidad de Amado Nervo.
13-02-2024	Revisión de llaves por la calle: Manuel Doblado.
14-02-2024	Se acudió a la comunidad de Cerro Pelón para acompañar al técnico Antonio para el cepillado del pozo de la bomba.
16-02-2024	Se aplicó piedra alumbre en el pozo de la bomba para que se asiente el agua y se limpie. Se puso arrancador en la bomba de la comunidad de Cerro Pelón. Se puso la Bomba y Motor en la comunidad de Cerro Pelón
29-02-2024	Cambio de manguera en el clorador de la comunidad de Amado Nervo. Se cambió manguera e inyector de cloración en la comunidad de Milpillas porque en el monitoreo salió muy cargado de cloro.




DIRECCION DE OROMAPAS



REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN MANGUERA



INSTALACION DE TOMAS DE AGUA.





DIRECCION DE OROMAPAS



CLORACION CON HIPOCLORITO Y PASTILLAS





DIRECCION DE OROMAPAS



SOPLETEO EN LINEA PRINCIPAL





DIRECCION DE OROMAPAS



DESTAPONAMIENTO DE DRENAJE





DIRECCION DE OROMAPAS



INSTALACION DE TOMAS DE AGUA



CAMBIO DE INYECTOR DE CLORACION EN AMADO NERVO






DIRECCION DE OROMAPAS



ABASTECIMIENTO DE AGUA EN PIPAS PARA LA DISTRIBUCION DEL SERVICIO A LA COMUNIAD DE CERRO PELON





DIRECCION DE OROMAPAS



INSTALACION DE LA BOMBA EN LA COMUNIDAD DE CERRO PELON





DIRECCION DE OROMAPAS



INSTAALACION DE LA BOMBA EN

